

INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA 200 Kwp DA INSTALLARSI SULLA COPERTURA DEL PADIGLIONE 1 DEL SITO CAAR

CHIARIMENTO 1

a) Riferimento all'art.5 del Capitolato di appalto.

Il parametro NOCT è spesso riportato sulle schede tecniche dei pannelli fotovoltaici con un valore di tolleranza. Si specifica che la verifica del rispetto del limite introdotto su tale parametro, sarà eseguita senza tenere in considerazione tali valori di tolleranza

b) Progetto.

In fase di gara il progetto da presentare non deve avere carattere di esecutività. E' sufficiente la redazione di un elaborato con un grado di dettaglio tale da garantire alla commissione la valutazione tecnica in dei sub-criteri tecnici 3.2 e 3.3. Solo alla ditta aggiudicataria sarà richiesto in fase di esecuzione il progetto con un dettaglio esecutivo

c) Referenza bancaria.

Si specifica che la referenza bancaria di cui al punto 7) della Lettera di Invito, deve essere inserita obbligatoriamente già in fase di presentazione dell'offerta nella busta n.0 come descritto al punto 5) della Lettera di Invito