

SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE DI PROPRIETÀ CAAR CON IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA LED

CHIARIMENTO 1

a) Riferimento all'art.5 del Capitolato di appalto.

Pur nel rispetto delle norme UNI 11248 e UNI EN 13201-2, non sarà possibile diminuire il numero dei proiettori attualmente presenti. La richiesta del rispetto delle suddette norme stradali deve intendersi come condizione base e vincolante, ma è intenzione dell'Ente Appaltante mantenere un grado di illuminazione ragionevole anche sulle altre zone del sito, pur non essendo queste soggette ad alcun vincolo illuminotecnico.

Si specifica inoltre che tutti proiettori forniti dovranno avere la stessa potenza in Watt

b) Referenza bancaria.

Si specifica che la referenza bancaria di cui al punto 7) della Lettera di Invito, deve essere inserita obbligatoriamente già in fase di presentazione dell'offerta nella busta n.0 come descritto al punto 5) della Lettera di Invito