

# SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE DI PROPRIETÀ CAAR CON IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA LED

## CHIARIMENTO 2

Con riferimento a richieste verbali sopraggiunteci in fase di sopralluogo siamo a specificare:

**a) Riferimento all'art.5 del Capitolato di appalto.**

Abbiamo verificato che il parametro indicato "uniformità" non sempre viene riportato nella scheda tecnica del proiettore ed inoltre può causare confusioni e quindi è da ritenersi non indicativo e non indispensabile per la valutazione delle caratteristiche del proiettore

**b) Riferimento all'art.5 del Capitolato di appalto.**

Si è verificato come le indicazioni "ottica" e corpo lampada possano essere troppo specifiche. E' data libertà al concorrente di proporre anche ottiche di tipo diverso e corpi lampade con processi costruttivi diversi dalla pressofusione. Questi parametri devono quindi ritenersi indicativi dello standard di qualità del prodotto e non requisiti indispensabili del prodotto. Deve invece ritenersi indispensabile il trattamento contro le nebbie saline

**c) Riferimento all'art.5 del Capitolato di appalto.**

Per la posizione della lampada e per la sua tipologia di montaggio sono ritenute accettabili anche proiettori di resistenza agli agenti atmosferici IP 65. Naturalmente classi superiori saranno tenute in considerazione